

ヒートパイプ式太陽熱温水器用 温度表示器 TMC

取扱説明書 Ver.2.0



ご愛用の皆様へ

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。
- この製品は国内専用です。

FUJISOL

もくじ

取扱説明書

◇ 安全上のご注意	1
◇ 各部の名称とはたらき	3
1. 本体		
2. 液晶ディスプレイ		
◇ 主な機能	4
◇ 本品を設置する	5
1. 本器の設置		
2. 接続する		
3. 使用を開始する		
◇ 機器の構成	7
◇ 機器の設定	8
◇ 故障・異常の見分け方と対処方法	9
◇ 主な仕様	9
◇ アフターサービスについて	10
◆ 保証書		

安全上のご注意

このたびは本品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
本取扱説明書をお読みにになり、正しいご使用方法でいつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本取扱説明書は大切に保管してください。間違ったご使用をされますと、機能を十分に発揮しなかったり、故障や思わぬ事故・危険を招くことがあります。

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。



注意 傷害を負うことや、財産の損害の恐れがある内容です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければいけない内容です。



注意

1. 取扱い上の注意事項



高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃がある環境では使用しないでください。感電、火災、誤動作の原因となります。



取り付けに不備があると、落下、故障、誤動作の原因となります。



ケーブルくずなどの異物を入れないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。

2. 接続上の注意事項



定格にあった電源を接続してください。定格と異なった電源を接続すると火災の原因となります。



配線作業は、専門技術をもった工業者がおこなってください。
配線を誤ると、火災、故障、感電の原因となります。

3. 使用上の注意事項



通電中は端子に触れないでください。感電、誤動作のおそれがあります。



各種設定値は本取扱説明書に記載された範囲内でご使用ください。


4. 保守上の注意事項



各部の着脱は、電源をオフにして行ってください。
感電、誤動作、故障の原因となります。


各部の名称とはたらき

◎ 本体



番号	名称	はたらき
①	液晶ディスプレイ	状態を表示
②	電源ボタン	ON/OFF、設定
③	電池カバー	温度センサー接続部、電池交換

◎ 液晶ディスプレイ



番号	名称	はたらき
④	温度表示	貯湯タンク内の温度を表示
⑤	水位表示	貯湯タンク内の水位を表示
⑥	高感度モード	水位センサーの感度を上げる
⑦	電池残量少	時間給水設定時に点灯

主な機能

◎設定方法は "機器の設定" をご覧ください。

	機能	内容
1	自動点検	電源投入時に異常がないか点検を行います。
2	水温表示	貯湯タンク内の水温を表示します。
3	水位表示	貯湯タンク内の水位を表示します。 注：ヒートパイプ式の場合は常に 100% を表示します。
4	省エネ機能	自動点検後、異常がなく、水位が 100% の場合は水温・水位表示が 20 回点滅し、自動的に電源 OFF となります。
5	満水警報設定	貯湯タンクへ給水する際にブザー音で知らせる水位を設定できます。 設定可能水位：50%、80%、100%(初期設定値) 注：ヒートパイプ式の場合は機能しません。
6	満水警報	貯湯タンク内に給水し、満水(100%)になるとブザーが鳴動します。 電源ボタンを押すとブザーを停止します。 ※ 5 水位警報設定で水位を設定している場合は設定値を満水状態と判断します。 注：ヒートパイプ式の場合は機能しません。
7	給水警報	貯湯タンク内の水位が 20% 未満になるとブザーが鳴動し、ディスプレイの 20% 部が早く点滅します。
8	電池残量少警報	電池の残量が少ない場合にディスプレイの "電池残量少" が点滅します。
9	故障警報	温度センサーが故障、断線した場合、タンク内温度が高すぎる(ディスプレイ：HH を表示)、タンク内温度が低すぎる(LL を表示)場合にブザー鳴動します。 ※ HH はタンク内温度が 105℃以上、LL は -5℃以下を意味します。 タンク内の水が空の状態に起こる現象です。
10	高感度モード設定	設定すると水位センサーの感度が上がります。 注：ヒートパイプ式の場合は機能しません。

本器を設置する


1.本器の設置

- ・本表示部は壁掛けとなっておりますので、左右 5cm、上 5cm、下 9cm 以内に障害物がない場所に設置してください。
- ・本器は屋内仕様となっておりますので屋外には設置しないでください。
また、湿気の多い浴室への設置は故障の原因となりますのでお止めください。

①本体背面に、取付パネルがありますので、付属のネジ、アンカーを使用し壁等に取付けてください。

2.接続する

- ①本体の裏面にある電池カバーを開ける。
電池カバーを押しながら下へ引いてください。




電池カバーを明けた状態

- ②乾電池を取り付ける。
付属の単三乾電池 3 本を取り付けてください。
取り付け方向を間違えないようご注意ください。

③センサーコネクタへ温度センサーケーブルを接続する。

コネクタには、色表示しておりますので、色表示を合わせて接続してください。



3.使用を開始する

①電源ボタンを1度押してください。

ピーと音が鳴り、自動点検を開始し、タンク内の温度、水位を表示します。

②動作確認

本器が正常に動作しているか確認してください。

・ 正常な電源投入時の表示

A. 温度表示: 現在の貯湯タンク内部温度を表示。(点滅)


B. 水位表示: 現在の水位を表示(点滅)

注: ヒートパイプ式の場合は常に 100% を表示します。

※A、B が 20 回点滅すると "省エネ機能" が働き、自動的に電源が切れます。

これ以外の表示、動作が起こる場合は一度電源を切り、再度電源を入れてください。
それでも正常な表示、動作が起きない場合にはセンサーケーブルに断線がないか、センサーコネクタが正常に接続されているか確認してください。

設置例



概要

上図のような構成で、温度センサーを FUJI-IP に設置したシステム。

動作

貯湯タンク内に設置された温度センサーは、貯湯タンク内の温度を計測します。

構成

- ①温度センサー
- ②表示器 TMC
- ③貯湯タンク (FUJI-IP)

機器の設定

1. 満水警報設定 (主な機能4)

注：ヒートパイプ式の場合は機能しません。

・設定方法

①電源ボタンを1度押し、本体の電源を入れてください。

②電源ボタンを3秒間長押ししてください。

ピーと音が鳴りボタンを離すと水表示のみが点滅します。

この状態で電源ボタンを押すと水位を選択できます。

(選択可能水位:50%、80%、100%) 希望の水位をセットし、そのまま電源ボタンには触れないでください。約5秒間操作がないと、セットした水位で設定します。

例:水位を50%に設定した場合、50%の水位を満水状態と判断します。

2. 高感度モード設定 (主な機能10)

注：ヒートパイプ式の場合は機能しません。

注：通常使用では高感度モードに設定する必要はありません。

長期間使用し、水位センサーの感度が落ちた場合に設定してください。

・設定方法

①電源ボタンを1度押し、本体の電源を入れてください。

②電源ボタンを3秒間長押ししてください。

③ピーと音が鳴りますがそのままボタンを押し続けてください。

ディスプレイにH(高感度モード表示)が点灯します。

点灯したらボタンを離し、設定が完了します。

④通常モードに戻す場合は高感度モード中(H点滅中)に上記作業を行います。

故障・異常の見分け方と対処方法

確認後、状況が改善されない場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。

状況	ココをチェック
ディスプレイを表示しない	<ul style="list-style-type: none">・電池切れではありませんか？・電池の取付け向きは正しいですか？
温度表示が「HH」または「LL」	<ul style="list-style-type: none">・断水していませんか？・真空管が破損していませんか？・配管から水漏れはありませんか？
温度表示：「—」 水位表示：20%,100% 点滅	<ul style="list-style-type: none">・温度センサーが正しく接続されていますか？・温度センサーケーブルが断線していませんか？

主な仕様

名称	仕様
寸法	高：140mm x 幅：105mm x 奥行：24mm
電源	単三乾電池 (DC1.5V x 3 本)
温度表示精度	±1℃
温度測定範囲	0 ~ 99℃
使用環境温度	-10℃ ~ 50℃
保護等級 (防水)	IP40 (防水保護はありません)

構成品・付属品

- ①本体 x 1 台
- ②温度センサー x 1 本 (ケーブル長さ：約 20m)
- ③単三乾電池 x 3 本
- ④設置用ネジ・アンカーセット x 1 式
- ⑤取扱説明書 x 1 部

※外観・仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

アフターサービス

◇修理について

万一故障したり、調子の悪い時、またはご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

故障などの連絡のときは、必ず、製品型式、据付年月、故障の様子など、できるだけ詳しくお知らせください。

移設、取り外しの場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

◇保証書について

保証書は、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

保証書にお買上げ日、販売店名など所定事項の記入がないと保証されません。

もし記入がないときは、すぐにお買上げ販売店にお申し出ください。

万一故障した場合は、保証書記載内容により、保証期間内は無料交換または修理致します。

この温水器の保証期間は設置日（お買上げ日）から2年（但し、真空管は、10年。）

その他の詳細は、保証書をご覧ください。

この取扱説明書に反したご使用状態で事故が発生した場合は、保証対象外となります。

※保証期間経過後の修理、補修については、お買上げ販売店にご連絡ください。

◇補修用性能部品の最低保有期間について

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後2年です。

性能部品とは、本機器の機能を維持するために必要な部品です。

保証書

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理または無料交換を行うことをお約束するものです。

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中に故障等の不具合が発生した場合は、本書を掲示の上、お買い上げの販売店にお問合せください。
- ご転居、移設の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理または交換いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、出張修理を行う場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理または交換になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き換えられた場合。
 - 指定外の使用電源（電圧）の使用による故障及び損傷。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。

したがって この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合せください。

本保証書をお受取になるときに お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることをご確認ください。

お買い上げ日	年	月	日
商品名・型番	温度表示器「TMC-IP」		
販売店名			印
住所			
電話番号			